

BẢNG YÊU CẦU CHI TIẾT HÀNG HÓA

STT	Nội dung chi tiết thiết bị		ĐVT	SL
I	Yêu cầu Kỹ thuật chung:			
	- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng. - Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) do hãng sản xuất cấp đối với máy nén máy lạnh (bản sao có xác nhận của đơn vị cung cấp).			
II	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết			
01	Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi (An ninh soi chiếu B) Công suất: 160.000 Btu/h.	- Gas lạnh R410 Honeywell Mỹ	Kg	22
		- Bình Nitơ thử kín hệ thống 15 lít (vỏ chai + khí ni tơ)	Bình	01
		- Bình ôxi hàn ống đồng 10 lít/bình (thuê bình khí oxi)	Bình	01
		- Bình gas hàn mini Namilux Hàn Quốc	Bình	04
		- Que hàn đồng thau 3mm, dài 1 mét	Cây	5
		- Ô bi motor SKF 6302zz	Bộ	02
		- Bi quạt dàn lạnh SKF 6307zz	Bộ	02
		- Dầu máy nén lạnh Emkarate	Lít	02
02	Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi (Cách ly B, gần phòng hút thuốc) Công suất: 160.000 Btu/h.	- Gas lạnh R410 Honeywell Mỹ	Kg	22
		- Bình Nitơ thử kín hệ thống 15 lít (vỏ chai + khí ni tơ)	Bình	01
		- Bình ôxi hàn ống đồng 10 lít/bình (thuê bình khí oxi)	Bình	01
		- Bình gas hàn mini Namilux Hàn Quốc	Bình	04
		- Que hàn đồng thau 3mm, dài 1 mét	Cây	5
		- Ô bi motor SKF 6302zz	Bộ	02
		- Bi quạt dàn lạnh SKF 6307zz	Bộ	02
		- Dầu máy nén lạnh Emkarate	Lít	02
03	Máy lạnh Daikin (Phòng làm việc của Phòng TC-KT) Công suất: 2.0 Hp.	- Tủ đề máy lạnh 45MF	Cái	01
		- Bỏ sung gas R22 Floron Ấn Độ	Kg	06
04	Máy lạnh Daikin (Phòng Làm việc của Tổ kế hoạch) Công suất: 2.0 Hp.	- Bỏ sung gas R22 Floron Ấn Độ	Kg	06
05	Máy lạnh âm trần Daikin (Cầu ống dẫn khách 52). Công suất: 5.0 Hp.	- Thay thế bo điều khiển máy lạnh Daikin âm trần 5.0HP	Cái	01

06	Máy lạnh Daikin Inverter (Phòng Làm việc Đội Khẩn Ngụy - PCCC) Công suất: 2.0 Hp.	- Thay thế bo điều khiển máy lạnh Daikin 2.0HP	Cái	01
07	Máy lạnh Mitsubishi (Phòng làm việc của tổ CNTT ĐT) Công suất: 1.5 Hp.	- Ống đồng + bảo ôn cách nhiệt Thái Lan phi 10/16mm	Mét	15
		- Dây điện Cadivi 3x2.5mm	Mét	25
		- Ke góc (giá treo máy lạnh)	Cặp	01
		- Bô sung gas R22 Floron Ấn Độ	Kg	04
08	Máy lạnh tủ đứng Daikin (Khu vực công cộng nhà hàng Burgerking) Công suất: 100.000 Btu/h	- Máy nén máy lạnh Copeland 12 HP ZR144KC-TFD-522: Xuất xứ: Trung Quốc.	Cái	01
		- Nạp lại gas R22 Floron Ấn Độ cho máy	Kg	18
		- Thuê bình Nitơ thử kín hệ thống 40 lít (bao gồm phí vận chuyển 2 chiều vào Sân bay)	Bình	01
		- Bình ôxi hàn ống đồng 10 lít/bình (thuê bình khí oxi)	Bình	02
		- Bình gas hàn mini Namilux Hàn Quốc	Bình	05
		- Que hàn đồng thau 3mm, dài 1 mét	Cây	10
		- Bì quạt dàn lạnh SKF 6307zz	Bộ	02
		- Co đồng Thái Lan phi 28mm	Cái	05
		- Co đồng Thái Lan phi 19mm	Cái	05
		- Nối ống đồng Thái Lan phi 28mm	Cái	05
		- Nối ống đồng Thái Lan phi 19mm	Cái	05
		- Ống đồng Thái Lan phi 28mm	Mét	01
		- Ống đồng Thái Lan phi 19mm	Mét	01
		- Re lay điều khiển trung gian HP63P 220 VAC	Cái	02
- Nước chuyên dụng súc rửa hệ thống đường ống ga Hóa chất: Chemguard 092.	Chai	02		
- Sửa chữa, cuốn lại cuộn dây quạt dàn lạnh 12HP	Cái	01		