

Số: 772./TB-CHKPK

Pleiku, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Cảng hàng không Pleiku

Cảng hàng không Pleiku tổ chức mời chào giá hạn chế về việc bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt định kỳ 06 tháng tại Cảng hàng không Pleiku.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Yêu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ:

Stt	Tên vật tư, phụ tùng thay thế	Quy cách, mã số	Số lượng	Ghi chú
1	Vệ sinh, hút bùn bể điều hòa	Bể	01	- Hút 50m ³ bùn - Vệ sinh rác
2	Vệ sinh, hút bùn bể chứa bùn, bể thiếu khí, bể gom	Bể	02	- Hút 25m ³ bùn - Vệ sinh rác
3	Vệ sinh, thông đường ống thoát sàn, bồn rửa tay và đường ống xí tiêu từ các khu vệ sinh đầu Đông, Tây nhà ga về khu xử lý nước thải	Gói	01	Vệ sinh, khử mùi, đổ thuốc Naoh xử lý mỡ đường ống
4	Sửa chữa phao báo mực nước	Cái	02	- Bể điều hòa - Bể xả thải - Bể gom (Phía tây nhà ga)
5	Bơm chìm	Máy	08	- Vệ sinh lồng chắn rác bằng chổi sắt hoặc máy bơm áp lực. - Thay 04 bản lề Inox (dày 1.2m2 bản 04 cm2) của lồng chắn rác cho 02 bơm bể gom. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ)



				- Kiểm tra hai quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động
6	Máy khuấy chìm	Máy	02	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ) - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động.
7	Máy thổi khí chìm	Máy	02	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ) - Kiểm tra: phốt, bi, dầu làm mát.
8	Bể lắng Lamén	Bể	01	- Gia cố khung Inox dưới, thay thế ống lắng Inox, tháo dỡ tấm lắng lamén. - Gia cố treo ống lắng Inox.
09	Bơm định lượng	Máy	02	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ). - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động.
10	Động cơ giảm tốc (Máy khuấy hóa chất)	Máy	01	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ). - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay.
11	Tủ điện điều khiển	Cái	01	- Kiểm tra bằng đồng hồ đo tại tủ điện: Điện áp, Dòng điện, Điện trở. - Kiểm tra thiết bị điện: Contactor, Role nhiệt, CB, các đèn báo, LoGo PLC - Kiểm tra báo động, đèn báo, chuông khẩn cấp, chuông cảnh báo - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, Tự động - Tình trạng bộ sàn, kiểm tra bằng mắt thường - Vệ sinh, làm sạch bên

				trong tủ điện - Bình xịt kiến, côn trùng (loại lớn)
--	--	--	--	---

- Thời gian thực hiện: trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm thứ 7, chủ nhật).

- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí vật tư, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán:

+ Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

+ Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi Bên bán nộp đầy đủ chứng từ quy định sau cho Bên mua:

- Biên bản nghiệm thu bàn giao (Bản gốc)
- Biên bản thanh lý hợp đồng (Bản gốc)
- Hoá đơn tài chính (Bản gốc)

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 15 ngày kể từ ngày báo giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Bắt đầu từ ngày 15/11/2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 19/11/2023.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận báo giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Địa chỉ: Cảng hàng không Pleiku, Đường 17/3, Phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

+ Fax: 0269.3825096

+ Email: vanthu.pxu@acv.vn

3. Thông tin liên hệ

- Đội Kỹ thuật - Cảng hàng không Pleiku

- Số điện thoại: 037.209.4567

- Người liên hệ: Ông Lê Hồng Hải

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Pleiku. *Ha*



GIÁM ĐỐC

[Signature]

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hương

